

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1210461

Výrobek: Kabelové oheň nešířící, ohniodolné spojky a koncovky

Typ: 1-SVS-R, 1-SVS-V, 1-KSS-R, 1-KSS-V

Jmenovité hodnoty: 0,6/1 kV

Objednatel: KAMAT spol. s r.o.
Kpt. Jaroše 470, 549 01 Nové Město nad Metují - Krčín, Česká republika

Výrobce: KAMAT spol. s r.o.
Kpt. Jaroše 470, 549 01 Nové Město nad Metují - Krčín, Česká republika

Výrobní místo: KAMAT spol. s r.o.
Kpt. Jaroše 470, 549 01 Nové Město nad Metují - Krčín, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 211955-01/01 ze dne: 13.08.2021

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:

ČSN EN 60754-2:15+A1:20, ČSN EN 61034-1:06+A1:14+A2:20, ČSN EN 61034-2:06+A1:14+A2:20,
ČSN EN IEC 60332-3-22 ed.2:19, ČSN EN IEC 60332-3-10 ed.2:19+A11:21, ČSN IEC 60331-11:01, ČSN IEC 60331-21:01

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 211955 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

*(Pozn.: norma označená * není v rozsahu akreditace)*

Platnost certifikátu je omezena do: 18.08.2024

19.08.2021

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



211955-01