

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE  
ЗЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8

## CERTIFIKÁT

č.: 1240122

**Výrobek:** Kabelové oheň nešířící, ohniodolné spojky a koncovky

**Typ:** 1-SVS-R, 1-SVS-V, 1-KSS-R, 1-KSS-V,  
3-SVS-R, 3-SVSK-R, 3-KSS-R, 3-KSSK-R

**Jmenovité hodnoty:** 0,6/1 kV; 1,8/3 kV

**Objednatel:** KAMAT spol. s r.o.  
Kpt. Jaroše 470, 549 01 Nové Město nad Metují - Krčín, Česká republika

**Výrobce:** KAMAT spol. s r.o.  
Kpt. Jaroše 470, 549 01 Nové Město nad Metují - Krčín, Česká republika

**Výrobní místo:** KAMAT spol. s r.o.  
Kpt. Jaroše 470, 549 01 Nové Město nad Metují - Krčín, Česká republika

**Obchodní značka:**

**Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 240567-01/01 ze dne: 22.03.2024**

**Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:**

ČSN EN 60754-2:2015+A1:2020, ČSN EN 60754-1:2015+A1:2020, ČSN EN 61034-1:2006+A1:2014+A2:2020,  
ČSN EN 61034-2:2006+A1:2014+A2:2020, ČSN EN IEC 60332-3-22 ed. 2:2019,  
ČSN EN IEC 60332-3-10 ed. 2:2019+A11:2021, ČSN IEC 60331-11:2001, ČSN IEC 60331-21:2001

**Jiné údaje:**

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 240567 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

**Platnost certifikátu je omezena do: 26.03.2027**

27.03.2024

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček  
Vedoucí certifikačního orgánu



240567-01